

**Allmänt Mbus till 2Flow flödesmätare F-Modus – SC07**

Register	Enhet	Beskrivning
1	l	Ackumulerat positivt flöde
2	l	Ackumulerat negativt flöde
3	°C	Temperatur
4	l/h	Flöde
5	h	Drifftid
6	h	Nertid
7	h	Upptid
8	m <sup>3</sup> /h	Tidstämpel (ex 31.08.2017 14:42:09 Win V)
9	---	Mbus status

Primär adress kan ställas via sekundär adress

Inkoppling skall ske enligt kabelmärkning på mätaren. För att kommunikationen skall fungera måste 24VDC vara ansluten.