

**Allmänt Mbus-protokoll till 2Flow energimätare E-Modus – RC82**

Giltigt från: 2017-01-01 och tills vidare

Register	Innehåll	Enhet
1	Pos Energi	kWh
2	Neg Energi	kWh
3	Pos ack flöde	m ³
4	Neg ack flöde	m ³
5	Temperatur röd sensor	°C
6	Temperatur blå sensor	°C
7	Effekt	kW
8	Flöde	l/h
9	Drifttid	h
10	Nertid	h
11	Upptid	h
12	Tidstämpel (ex 31.08.2017 14:42:09 Win V)	
13	Ackumulerat flöde puls 1 in	m ³
14	Ackumulerat flöde puls 2 in	m ³
15	M-bus status	

Primär adress kan ställas via sekundär adress. Normalt adress 1 om annat ej avropats.